

POWER SUPPLY SUSPENDED

058-6592237



Projekt / Typ _____

Notizen _____

Anzahl / Datum _____



Allgemein

Verkehrsweiß , RAL 9016 ¹ _____

Elektrisch

DALI-2 _____

SK2 _____

100 W _____

non DIM _____

min 176 V _____

max 264 V _____

η 92 % _____

konstante Spannung _____

min 50 Hz _____

max 60 Hz _____

Abmessungen

Abgehängt _____

¹ RAL Code



POWER SUPPLY SUSPENDED

058-6592237



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Leitungsschutzschalter

Leitungs- schutzschalter Typ	Anzahl der Konverter
B13	8
B16	10
B20	12
C13	13
C16	17
C20	20

