



Projekt / Typ _____

Notizen _____

Anzahl / Datum _____



Allgemein

Tiefschwarz , RAL 9005 ¹ _____

Elektrisch

DALI-2 _____

SK2 _____

150 W _____

non DIM _____

176 V _____

264 V _____

η 92 % _____

konstante Spannung _____

50 Hz _____

60 Hz _____

Abmessungen

Aufbau _____

¹ RAL Code



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Leitungsschutzschalter

Leitungs- schutzschalter Typ	Anzahl der Konverter
B13	6
B16	8
B20	10
C13	10
C16	13
C20	15