



Projekt / Typ _____

Notizen _____

Anzahl / Datum _____



Allgemein

Verkehrsweiß , RAL 9016 ¹ _____

Elektrisch

DALI-2 _____

SK2 _____

150 W _____

non DIM _____

176 V _____

264 V _____

η 92 % _____

konstante Spannung _____

50 Hz _____

60 Hz _____

Abmessungen

Aufbau _____

¹ RAL Code



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Leitungsschutzschalter

| Leitungs- schutzschalter Typ | Anzahl der Konverter |
|---------------------------------|-------------------------|
| B13 | 6 |
| B16 | 8 |
| B20 | 10 |
| C13 | 10 |
| C16 | 13 |
| C20 | 15 |