

# BETO indirect power

suspended

074-62N9038



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke, Abgehängt

Schwarz, RAL 9005<sup>1</sup>

IP20

6320 lm

## LED

3000 K

CRI  $\geq 90$

L90 / 50000 h

initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM

R<sub>g</sub>: 99, R<sub>f</sub>: 91, R<sub>(1-15)</sub>: 89

MR 0.61

MDER 0.55

## Optisch

Reflector

symmetric

PstLM  $\leq 1.0$ <sup>2,3</sup>

SVM  $\leq 0.4$ <sup>2,3</sup>

## Elektrisch

DALI-2

220-240 V

System 56 W

System 113 lm/W<sup>4</sup>

SK1

3 DALI Addr.

## Abmessungen

Länge 3457 mm

Breite 42 mm

Höhe 42 mm


4.3 kg

<sup>1</sup> RAL Code <sup>2</sup> kombinierte


<sup>3</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

<sup>4</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Montageanleitung



## Beleuchtungsrechner



# BETO indirect power

suspended

074-62N9038



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.96	0.94	0.92	0.9
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF <sup>a</sup>	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMF <sup>a</sup>	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

<sup>a</sup> Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

## Leitungsschutzschalter

Leitungs- schutzschalter Typ	Anzahl der Leuchten
B10	5
B13	7
B16	9
B20	11
C10	9
C13	12
C16	15
C20	19

