

BASO 60 IP54 opal

trim

845-3524537H



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré _____

blanc , RAL9016 ¹ _____

2210 lm/m _____

IP54 _____

2640 lm _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 80 _____

L90 / 50000 h _____

sécurité photobio. RG 0 - aucun risque _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

MR 0.54 _____

MDER 0.49 _____

Optique

High Performance Opal _____

Electrique

DALI-2 _____

21.5 W _____

CP2 220-240V _____

123 lm/W _____

1 DALI Addr. _____

18 W/m _____

Physique

bord _____

longueur 1219 mm _____

largeur 76 mm _____

hauteur 75 mm _____

3 kg _____

Découpe

longueur 1209 mm _____

largeur 66 mm _____


épaisseur min. du plafond 8 mm _____

épaisseur max. du plafond 20 mm _____

profondeur de l'encastrement 100 mm _____

¹ Code RAL

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

