



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général	
Plafond / mur , Rail	_____
rotation 360°	_____
noir , RAL9005 ¹	_____
1980 lm/m	_____
IP20	_____
2380 lm	_____


LED	
2700 K	_____
CRI ≥ 80	_____
L90 / 50000 h	_____
sécurité photobio. RG 0 - aucun risque	_____
MacAdam initial ≤ 3 SDCM	_____
MR 0.47	_____
MDER 0.42	_____

Electrique	
DALI-2	_____
21.2 W	_____
CP3 48V	_____
112 lm/W	_____
1 DALI Addr.	_____
18 W/m	_____


Physique	
longueur 1210 mm	_____
largeur 33 mm	_____
hauteur 33 mm	_____
0.45 kg	_____

¹ Code RAL

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage

