

POWER SUPPLY SUSPENDED

058-6592337



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général
blanc signalisation , RAL 9016 ¹ _____

Electrique
DALI-2 _____
CP2 _____
150 W _____
non DIM _____
min 176 V _____
max 264 V _____
η 92 % _____
Tension Constante _____
min 50 Hz _____
max 60 Hz _____

Physique
Suspensions _____

¹ Code RAL

