

POWER SUPPLY SUSPENDED

058-6592318



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Noir profond , RAL 9005 ¹ _____

Electrique

non DIM _____

CP2 _____

150 W _____

non DIM _____

min 176 V _____

max 264 V _____

η 92 % _____

Tension Constante _____

min 50 Hz _____

max 60 Hz _____

Physique

Suspensions _____

¹ Code RAL



POWER SUPPLY SUSPENDED

058-6592318



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de convertisseurs
B13	6
B16	8
B20	10
C13	10
C16	13
C20	15

