

POWER SUPPLY SUSPENDED

058-6592237



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

blanc signalisation , RAL 9016 ¹ _____

Electrique

DALI-2 _____

CP2 _____

100 W _____

non DIM _____

min 176 V _____

max 264 V _____

η 92 % _____

Tension Constante _____

min 50 Hz _____

max 60 Hz _____

Physique

Suspensions _____

¹ Code RAL



POWER SUPPLY SUSPENDED

058-6592237



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de convertisseurs
B13	8
B16	10
B20	12
C13	13
C16	17
C20	20

