

POWER SUPPLY SUSPENDED

058-6592218



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général
Noir profond , RAL 9005 ¹ _____

Electrique
non DIM _____
CP2 _____
100 W _____
non DIM _____
min 176 V _____
max 264 V _____
η 92 % _____
Tension Constante _____
min 50 Hz _____
max 60 Hz _____

Physique
Suspensions _____

¹ Code RAL



POWER SUPPLY SUSPENDED

058-6592218



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de convertisseurs
B13	8
B16	10
B20	12
C13	13
C16	17
C20	20

