

FRAME 60 high lumen

trim system


007-93M2637 006-16062H 035-0063G



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré _____

gris , RAL9006 ¹ _____

2750 lm/m _____

IP20 _____

1570 lm _____

LED

4000 K _____

CRI ≥ 80 _____

L90 / 50000 h _____

sécurité photobio. RG 0 - aucun risque _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

MR 0.72 _____

MDER 0.65 _____

Optique

High Performance Opal _____

opal (lambertsch) _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Electrique

DALI-2 _____

121 W _____

CP1 220-240V _____

130 lm/W _____

1 DALI Addr. _____

21 W/m _____

Physique

bord _____

length 572 mm _____

width 77 mm _____

hauteur 78 mm _____

1.45 kg _____

Découpe

length 588 mm _____

width 66 mm _____

min. ceiling thickness 8 mm _____


max. ceiling thickness 25 mm _____

recessed depth 108 mm _____

¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

