

STADIO 10

semi-recessed
011-8000018S



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Éclairage de vitrine , Surface _____

inclinaison max 90° _____

rotation 360° _____

noir , RAL 9021 ¹ _____

IP20 _____

Intérieur _____

44 lm _____

luminaire 71 lm/W² _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 95 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

R_g: 102 , R_f: 94 , R_{f(1-5)}: 95 _____

MR 0.61 _____

MDER 0.55 _____

Optique

spot _____

angle de faisceau 18° _____

Electrique

sans driver _____

luminaire 0.6 W _____

220 mA _____

CP3 _____

200 mA _____

Physique

longueur 11 mm _____

largeur 11 mm _____

hauteur 29 mm _____


Découpe

épaisseur min. du plafond 12.5 mm _____

épaisseur max. du plafond 22 mm _____


¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

Répartition de la lumière



h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	322	0.32
2	80	0.64
3	36	0.96
4	20	1.28
5	13	1.59

Dessin de fabrication



Notice de montage

