

MINO 60 high lumen

ceiling / suspended system

007-93M3137 006-16092Z 046-400301G



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



Generale

Soffitto , Sospeso _____

grigio , RAL9006 ¹ _____

1920 lm/m _____

IP20 _____

1680 lm _____

LED

4000 K _____

CRI \geq 90 _____

L90 / 50000 h _____

MacAdam iniziale \leq 3 SDCM _____

R_g: 99 , R_r: 92 , R_{t(1-15)}: 90 _____

MR 0.81 _____

MDER 0.74 _____

Ottico

Microprismatic _____

microprismatic _____

PstLM \leq 1.0 ² _____

SVM \leq 0.4 ² _____

Dati elettrici

DALI-2 _____

220-240 V _____

sistema 17.5 W _____

classe isolamento 1 _____

sistema 96 lm/W³ _____

1 DALI Addr. _____

20 W/m _____

Dati fisici

bordo _____


lunghezza 872 mm _____

larghezza 60 mm _____

altezza 80 mm _____

2.29 kg _____

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



¹ Codice RAL

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

