

MINO 60 high lumen

ceiling / suspended system

007-93M4017 006-16122H 046-400401G



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



Generale

Soffitto , Sospeso _____

grigio , RAL9006 ¹ _____

2030 lm/m _____

IP20 _____

2380 lm _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L90 / 50000 h _____

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM _____

R_g: 99 , R_r: 91 , R_{t(1-15)}: 89 _____

MR 0.61 _____

MDER 0.55 _____

Ottico

High Performance Opal _____

opal (lambertsch) _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Dati elettrici

non DIM _____

220-240 V _____

sistema 23.3 W _____

classe isolamento 1 _____

sistema 102 lm/W³ _____

20 W/m _____

Dati fisici

bordo _____


lunghezza 1172 mm _____

larghezza 60 mm _____

altezza 80 mm _____

2.87 kg _____

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



¹ Codice RAL

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

