

MINO 60 high lumen

ceiling / suspended system

007-93M2137 006-16062Z 046-400201G



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



Generale

Soffitto , Sospeso _____

grigio , RAL9006 ¹ _____

1960 lm/m _____

IP20 _____

1120 lm _____

LED

4000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L90 / 50000 h _____

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM _____

R_g: 99 , R_r: 92 , R₍₁₋₁₅₎: 90 _____

MR 0.81 _____

MDER 0.74 _____

Ottico

Microprismatic _____

microprismatic _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Dati elettrici

DALI-2 _____

220-240 V _____

sistema 12.1 W _____

classe isolamento 1 _____

sistema 93 lm/W³ _____

1 DALI Addr. _____

21 W/m _____

Dati fisici

bordo _____


lunghezza 572 mm _____

larghezza 60 mm _____

altezza 80 mm _____

1.7 kg _____

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



¹ Codice RAL

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

